



POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWĄ

Wnioskodawca: ProJoy Electric Co., Ltd.
Adres wnioskodawcy: Pokój 3017, 3018, 30. p., Tiancheng Times Business Plaza,
okręg Xiangcheng, Suzhou, Chiny
Producent: ProJoy Electric Co., Ltd.
Pokój 3017, 3018, 30. p., Tiancheng Times Business Plaza,
okręg Xiangcheng, Suzhou, Chiny
Opis produktu: Wyłączniki bezpieczeństwa pożarowego
Nr modelu: PEFS-EL16-2/4/4B/4S/4T/6/8/10/12/14/16/18/20;
PEFS-EL25-2/4/4B/4S/4T/6/8/10/12/14/16/18/20;
PEFS-EL32-2/4/4B/4S/4T/6/8/10/12/14/16/18/20;
PEFS-EL40-2/4/4B/4S/4T/6/8/10/12/14/16/18/20;
PEFS-EL55-2/4/4B/4S/4T/6/8/10/12/14/16/18/20;
PEFS-EL50H-2/4/6/8/10/4B/4T/4S/6T/9T/12/14/16/18/20;
PEFS-EL40H-2/4/6/8/10/4B/4T/4S/6T/9T/12/14/16/18/20
Parametry elektryczne: Napięcie prądu stałego: 300~1500 V, natężenie prądu stałego: 9~55 A, 1~10 ciągów;
Napięcie prądu przemiennego: 100~270 V, natężenie prądu przemiennego: 30~300 mA;
Klasa ochrony: IP66
Wystarczające próbki produktu zostały poddane testom, w wyniku których stwierdzono ich zgodność z
Norma badawcza: EN IEC 61058-1:2018
Jak wskazano w
Numer(y) protokołu/ów badań: TLJS20090726744
Data wystawienia: 11 września 2020 r.
Data ważności: 10 września 2025 r.

Zakończenie

Niniejsze potwierdzenie zgodności z dyrektywą niskonapięciową udzielono wnioskodawcy na podstawie wyników badań TCF przeprowadzonych przez firmę Global Testing Services Co., Ltd. na próbce ww. produktu zgodnie z postanowieniami stosownych norm oraz dyrektywy 2014/35/UE. Znak CE umieszczony poniżej można stosować – na odpowiedzialność producenta – po wypełnieniu „Deklaracji zgodności UE” oraz zachowaniu zgodności ze stosownymi dyrektywami UE. Umieszczenie znaku CE dodatkowo zakłada, że warunki określone w aneksach III i IV ww. dyrektywy są spełnione.

Zatwierdził: Hermann Weiher
[Podpis]

CE

W imieniu
Global Testing Services Co., Ltd.
[Okrągła pieczęć z wpisem:]
GLOBAL TESTING SERVICES
CO., LTD.
GTS
CERTYFIKACJA

Global Testing Services Co., Ltd
E-mail: info@gts-lab.com http://www.gts-lab.com
2. p., budynek D-1, nr 128, Shenfu Road, okręg Minhang, Szanghaj, Chiny.
Prawa autorskiego do niniejszego certyfikatu zachowuje firma Global Testing Services Co., Ltd. i dokument ten nie może być powielany w sposób inny niż w całości i po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrektora.

=====

Ja, niżej podpisana Jadwiga Stolarek, tłumacz przysięgły j. angielskiego, wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3330/05, niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z dokumentem oryginalnym w języku angielskim.

Liczba znaków: 2313

Repertorium Nr: 0531/2021

Data: 26.05.2021

Pobrano: wg cennika



Jadwiga Stolarek